

**ANUNȚ**  
**PRIVIND ORGANIZAREA ACHIZIȚIEI DIRECTE**  
*Nr.2787 din 15.04.2026*

**I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

**Denumirea autorității contractante:** COMUNA SAVINEȘTI

**Sediul:** Comuna Savinesti, str. General Bunis, nr.7, jud. Neamt

**Telefon:** 033281573

**E-mail:** [primaria@savinesti.ro](mailto:primaria@savinesti.ro)

**Website:** [www.savinesti.ro](http://www.savinesti.ro)

**Persoană de contact:** Asaftei Monica

Autoritatea contractantă inițiază achiziția directă de lucrari, cu respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

**II. TEMEIUL LEGAL**

Prezenta achiziție directă este organizată în conformitate cu:

- Art. 7 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016, potrivit căruia, în cazul achiziției directe a cărei valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza catalogul electronic din SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;

**III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

Obiectul prezentei achiziții directe îl constituie: **"Rețea de distribuție apă potabilă pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil și Primaverii, comuna Savinesti, județul Neamt**

**Cod CPV: 45232150-8** Lucrari pentru conducte de alimentare cu apă

Achiziția are ca scop execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului: "Rețea de distribuție apă potabilă pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil și Primaverii, comuna Savinesti, județul Neamt în deplină concordanță cu situația actuală a drumului și cu prevederile Autorizației de Construire, eliberată în baza Proiectului Tehnic de Execuție nr. 159/2025, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

**IV. DESCRIEREA DETALIATĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI**

**1. Produse / Servicii / Lucrări solicitate**

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze: lucrări de construcții aferente obiectivului: "Rețea de distribuție apă potabilă pe strazile Bistritei, Gheorghe Caranfil și Primaverii, comuna Savinesti, județul Neamt

Descrierea lucrarilor:

#### **Tronson strada Bistritei**

- Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de Pehd 110 si Pehd 63 montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . Lungimea conductei de apa proiectata va fi de 2 ml (Pehd 110) si 148 ml (Pehd 63) . Conducta se va dota cu un camin de vane ( in punctul de racord la conducta existenta ), un camin de golire ( in capatul cel mai de jos al retelei ) si un hidrant exterior suprateran de incendiu Dn80 conform planului de situatie HO-1 .

#### **Tronson strada Primaverii**

- Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de Pehd 110 si Pehd 63 montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . Lungimea conductei de apa proiectata va fi de 7 ml (Pehd 110) si 158 ml (Pehd 63) . Conducta se va dota cu un camin de vane ( in punctul de racord la conducta existenta ), un camin de golire ( in capatul cel mai de jos al retelei ) si un camin de aerisire in cel mai inalt capat al retelei , precum si un hidrant exterior de incendiu Dn80 conform planului de situatie HO-2 .

#### **Tronson strada Gheorghe Caranfil**

- Reteaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de Pehd 160 si Pehd 110 montata ingropat sub adancimea de inghet si inglobata in strat de nisip 15 cm sub generatoarea inferioara si 15 cm deasupra generatoarei superioare . Lungimea conductei de apa proiectata va fi de 751 ml (Pehd 160) si 603 ml (Pehd 110) . Conducta se va dota cu cinci camin de vane , doua camine de golire ( in capatul cel mai de jos al retelei ) si trei camine de aerisire in cele mai inalte capete ale retelei, precum si cinci hidranti exteriori de incendiu Dn80 conform planurilor de situatie HO-3..HO-8
- Diametrul conductei s-a ales tinand cont de diametrul conductei de racord , precum si de faptul ca reseaua va fi dotata cu hidranti exteriori de incendiu montati suprateran si conform P1182/2013 capitolul 6. art. 6.4 conductele pe care se amplasează hidranții de incendiu exteriori au următoarele diametre minime : 100 mm pentru hidranții Dn 80mm, standarde de referință SR EN 14384 sau SR EN 14339

Specificațiile tehnice minime și cerințele funcționale sunt detaliate în Caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentația aferentă prezentei achiziții.

Ofertarea unor caracteristici tehnice inferioare celor solicitate atrage respingerea ofertei ca neconformă.

#### **V. VALOAREA ESTIMATĂ ȘI SURSA DE FINANȚARE**

Valoarea estimată a achiziției este de: **900.267,55 lei fără TVA .**

#### **VI. DURATA CONTRACTULUI**

Durata contractului este de: 46 luni / zile de la data semnării contractului.

Termenul de execuție: 10 luni .

## VII. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pot depune ofertă operatorii economici care:

1. Sunt legal constituiți și autorizați să desfășoare activități corespunzătoare obiectului contractului;
2. Nu se află în situațiile de excludere prevăzute de art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
3. Dețin capacitatea tehnică și profesională necesară pentru îndeplinirea contractului;
4. Își asumă prin ofertă respectarea integrală a cerințelor din documentația de atribuire.

## VIII. MODUL DE DEPUNERE A OFERTELOR

Ofertele se vor transmite:

la sediul autorității contractante, în plic închis.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.04.2026, ora 12.00

Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Oferta va conține, în mod obligatoriu:

- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Documentele de calificare solicitate;
- Declarații pe propria răspundere, dacă este cazul.

## IX. SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Operatorii economici pot solicita clarificări în scris la adresa de e-mail indicată, până la data de 20.04.2026.

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în mod transparent, prin publicarea acestora în aceeași secțiune în care a fost publicat anunțul.

## X. DISPOZIȚII FINALE

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de:

- a solicita clarificări sau completări ale ofertelor;
- a anula achiziția directă în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de din prezentul anunț sau dacă intervine o situație justificată;
- a încheia contractul numai în limita fondurilor aprobate.

Prezentul anunț se publică în vederea asigurării transparenței procedurii de achiziție directă și a accesului nediscriminatoriu al operatorilor economici interesați.

**Data publicării: 16.04.2026**

**Conducătorul autorității contractante,  
Primar,  
Elena-Brîndușa Dumitrachi**